



TE3030 高压开关时间特性测试仪

● 产品简介

TE3030高压开关时间特性测试仪满足《DLT/846.3-2004高压开关综合测试仪》的相关要求，适用于500KV及以下电压等级各种类型高压断路器的时间特性测量，可测量高压断路器的合分闸时间、弹跳次数、弹跳时间、合分闸同期性。此仪器还可用于接触器、继电器等低压电器的时间特性的测量。

● 仪器外观



● 主要特点

◆ 适用范围广：仪器功能完善，适用于500KV及以下电压等级少油、真空、六氟化硫高压断路器的时间特性测试，还可用于接触器、继电器等低压电器的时间特性测量。

◆ 操作简单：采用汉字操作菜单，完善的汉字提示功能，操作更加简单，并可打印测试数据。

◆ 抗干扰能力强：独特的硬件电路和软件设计，使仪器具有很强的抗干扰能力。

◆ 测试项目：可同时测量12路断口的合分闸时间、弹跳次数、弹跳时间、合分闸同期性。

◆ 内外信号触发模式：具有内外触发两种工作模式，可根据现场条件选择合适方便的仪器工作触发模式。

● 技术参数

◆ 测试工作方式

分（合）闸测试：测量时间 $\leq 3s$

测试通道：12路断口时间

分辨率：100微秒

◆ 仪器精度

本仪器的测试精度为 $\pm(1\% \times \text{读数} + 0.2ms)$

◆ 安全性能

绝缘电阻：DC500V $\geq 2M\Omega$ ，

交流耐压：1500V耐压1min，无飞弧和击穿

武汉特试特科技股份有限公司
Wuhan Testyle Technology Co., Ltd.

地址：武汉市东湖高新技术开发区国际企业中心
电话：(027) 6784 5315, 6784 5317, 6784 5319
传真：(027) 6784 5319 邮编：430074
免费服务热线：800-880 0780
http://www.TESTYLE.cn Email: sales@testyle.cn



湖北省计量测试协会
会员单位



ISO9001质量体系认证企业
注册号：02613Q20379R0M



制造计量器具许可证
鄂制：01000301